AOT

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ที่ ทอท. ส่ว๔๔/ ๒๕๖๓

ต้นฉบับ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ เลขที่ ๖๐ หมู่ ๓
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง งานจ้างตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มพี พาวเวอร์ เอนเนอร์จี จำกัด

อ้างถึง ใบเสนอราคา บริษัท เอ็มพี พาวเวอร์ เอนเนอร์จี จำกัด ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ตามใบเสนอราคาที่อ้างถึง บริษัท เอ็มพี พาวเวอร์ เอนเนอร์จี จำกัด ได้เสนอราคา ตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๒,๔๐๐.๐๐ บาท(สามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ พิจารณาแล้ว ตกลงจ้างตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลารับประกัน - นับถัดจากวันที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับมอบ และขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือสั่งจ้างฉบับนี้ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาจ้างตามสัญญา แต่ต้องไม่ต่ำกว่ากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากครบกำหนดจนถึงวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ แล้วเท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายสงัด แก้วนัย)
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปฏิบัติงานแทน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ได้รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ทอท. กำหนด

ลงชื่อ .....
วันที่ 4 / มิ.ย. / 63

ได้รับถูกต้องไว้แล้ว

(.....)
4 มิ.ย. 63

ท่าอากาศยานเชียงใหม่
โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๒-๒๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๒๐

เลขที่โครงการ 63057354242 เลขคุมสัญญา 630515009258

333 ถนนเชิดวุฒากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 66(0) 2535-1111
โทรสาร : 66(0) 2535-4061, 66(0) 2504-3846

333 Cherdwutagard Road, Don Mueang, Bangkok 10210, Thailand
Tel : 66(0) 2535-1111
Fax : 66(0) 2535-4061, 66(0) 2504-3846

WEBSITE : http://www.airportthai.co.th
E-mail : aotbia@airportthai.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107545000292
Registration No.0107545000292

อ.ส.5 ใบสลักหลังตราสาร เลขที่ 03893

วันที่ 4 มิถุนายน 2563

เลขประจำตัว 0115559017981 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท เอ็มพี พาวเวอร์ เอนเนอร์จี จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน ชื่ออาคาร -
น้องเลขที่ - ชั้นที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 188/143 หมู่ที่ 3
ตรอก/ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล บางพลีใหญ่ เขต/อำเภอ บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107545000292 เลขที่สาขา
ชื่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ได้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 4 ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	324,400	00
ค่าอากรแสตมป์	325	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	325	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร(สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 023318
เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 08500010-25630604-1-0[illegible]

ลงชื่อ .....
(นางพณิพิมพ์ [illegible])
ตำแหน่ง .....
เจ้าพนักงานสรรพากรชำ[illegible]

ใบสลักหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ[illegible]หน้าที่อากรแสตมป์ของหน่วยเก็บภาษีอากรได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

ข้อกำหนดรายละเอียด
งานจ้างตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) มีความประสงค์จะจัดจ้างงานตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้าท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน

2. มาตรฐานที่กำหนด

2.1 การตรวจสอบอ้างอิงจากพระราชบัญญัติ เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑๗ มกราคม ๒๕๕๔)

2.2 การตรวจสอบอ้างอิงจากกฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

2.3 การตรวจสอบอ้างอิงจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

2.4 การตรวจสอบอ้างอิงจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

3. ขอบเขตงาน

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนผังวงจรไฟฟ้าและทำการตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบตามรายละเอียดดังนี้

3.1 ดำเนินการตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้าเต้ารับและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงการเกิดไฟรั่วเช่นตู้น้ำดื่ม มอเตอร์ เป็นต้นยกเว้นหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง โดยจัดทำเป็นตารางแยกอุปกรณ์โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามข้อ. 2 (รายการการตรวจสอบตามเอกสารประมาณราคา)

3.2 ดำเนินการตรวจสอบตู้โหลดเซ็นเตอร์,ลูกเซอร์กิต,ระบบสายไฟฟ้าเข้าและออกตู้โหลดเซ็นเตอร์

3.3 จัดทำรายงานข้อเสนอแนะผลการตรวจสอบการดำเนินงานและการแก้ไขพร้อมรับรองด้วยวิศวกรผู้ตรวจสอบระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปเป็นอย่างน้อย

3.3.1 ปรับปรุงแบบ as build drawing ของผังวงจรไฟฟ้าและบริภัณฑ์ตามการติดตั้งและใช้งานจริงโดยไม่รวมกับของผู้ประกอบการร้านค้าภายในอาคาร

3.3.2 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์บริภัณฑ์ไฟฟ้า ข้อแก้ไขและข้อเสนอแนะของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

3.3.3 รับรองผลการตรวจสอบโดยวิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป

3.4 การปฏิบัติงานจะต้องไม่กระทบกับการทำงานของ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

บริษัท เอ็มพี พาวเวอร์ เอนเนอร์จี จำกัด MPP POWER ENERGY CO.,LTD.

2/4.เงื่อนไขที่...


WBB

4. เงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

4.1 ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการดำเนินงานหลังจากวันที่ ทอท. ระบุในสัญญาจาก ทอท. ภายในระยะเวลา 15 วัน

4.2 หากเกิดข้อขัดข้องจากการดำเนินการ ฯ จนเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือ เสียหายถึงชีวิต และทรัพย์สินของทางราชการ และ/หรือเอกชน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทุกประการไม่ว่า กรณีใด

4.3 ในระหว่างการดำเนินการ ฯ จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง การจะตัดกระแสไฟฟ้าทุกครั้งจะต้องแจ้งและได้รับอนุมัติจากผู้รับผิดชอบโดยตรงก่อน

4.4 ผู้รับจ้างต้องมีช่างที่มีความชำนาญและสามารถปฏิบัติงานตลอดเวลาระหว่างดำเนินงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของ ทชม. สามารถเข้าดูการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งและจะต้องยอมรับปฏิบัติตามทุกกรณี

4.5 ในกรณีที่ ทอท. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน เวลาทำงานของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง คือเวลา 08.00 - 17.00 น. ของวันทำการ หากผู้รับจ้างมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานนอกเวลา หรือทำงานวันหยุด ให้ผู้รับจ้างขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และจะต้องชำระเงินค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างในอัตราตามข้อบังคับของผู้ว่าจ้างว่าด้วยวันทำการ เวลาทำงาน วันหยุดงาน และค่าล่วงเวลา

4.6 การดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของท่าอากาศยานอย่างเคร่งครัด และต้องรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานอยู่ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน

5. เอกสารที่ต้องส่งมอบในวันส่งมอบงาน

5.1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบแบบงานติดตั้งจริง (As Built Drawing) ของการดำเนินงานตามสัญญาจ้างที่เขียนด้วยโปรแกรม Auto Cad ไม่น้อยกว่า Version 2008 บันทึกในรูปแบบ DVD จำนวน 3 ชุดและสำเนา A3 จำนวน 3 ชุด โดยต้องมีวิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลังลงนามรับรองแบบ

5.2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์บริภัณฑ์ไฟฟ้าของท่าอากาศยานเชียงใหม่

6. การจ่ายเงินค่าจ้าง

ทอท. จะจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานตามสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท.ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

7. กำหนดงานแล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้าและจัดทำแผนผังวงจรไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ ทอท. ระบุในสัญญาจ้าง

บริษัท เอ็มพี พาวเวอร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด MPP POWER ENERGY CO.,LTD.

3/8.อัตราค่า....


MPP

8. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ ทอท. เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท

9. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT SUPPLIER SUSTAINABLE CODE OF CONDUCT) ตามรายละเอียดแนบท้าย พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลชีวอนามัย และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการดำเนินงานที่อันซึ่งจะส่งผลกระทบถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

10. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทอท.

10.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทอท.อย่างเคร่งครัด

10.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดรวมถึงจ่ายค่าต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท. พิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ์ราคารวมทั้งสิ้น

ผู้ออกข้อกำหนดรายละเอียด

.....

(ว่าที่ร.ต.จีระพันธ์ โปธิกุล)

วิศวกร 4 สรท.ฝบร.ทชม

บริษัท เอ็มพี พาวเวอร์ เอนเนอร์จี จำกัด MPP MP POWER ENERGY CO.,LTD.