



บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โครงการ


งานซื้อพร้อมติดตั้ง Protection Relay สำหรับควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง 24 kV

ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบงานระบบไฟฟ้า

ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

SINGLE LINE OF SWGR 03 AND SWGR 04



แบบแสดงตู้สวิตช์เกียร์ที่ต้องปรับปรุง

- 1 ตู้ Switch Gear 04 J01: Bus Section
- 2 ตู้ Switch Gear 04 J02: Bus Section
- 3 ตู้ Switch Gear 04 J12: Out Going to SS12-1
- 4 ตู้ Switch Gear 03 J10: Bus Coupler
- 5 ตู้ Switch Gear 03 J14: Out Going to SS12-5
- 6 ตู้ Switch Gear 03 J12: Bus Section
- 7 ตู้ Switch Gear 03 J13: Bus Section

 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
แบบ งานซ่อมหรือเปลี่ยน Protection Relay สำหรับความถี่ระบบไฟฟ้าแรงสูง 24 kVsw ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ			
ตำรวจ จ.ท่าอากาศยานฯ	เขียน นายสมศักดิ์ แสงทอง	เห็นชอบ	แบบแสดง
วิศวกร นายอภิรักษ์ รัตนพรหม อกท.22813 นายสมศักดิ์ แสงทอง อกท.38408			ผู้ควบคุมงานที่ส่งมอบงาน
ผอ.ท่าอากาศยานฯ นายอภิสิทธิ์ชัย มีพิธีการรับ อกท.30160			วันที่ 7 พ.ย. 62
ผอ.ท่าอากาศยานฯ ร.อ.วิชัยศักดิ์ อกท.695			วันที่ EE-001
			แบบเลขที่ อกท.0762