



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited
ที่ ทอท. ๑๒๕๘๓๗/๒๕๖๖

ต้นฉบับ

ข้อตกลงเลขที่ BIP๑๒-๖๖๐๑๔๖
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ เลขที่ ๖๐
หมู่ที่ ๓ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ สาขาที่ ๐๐๐๐๑
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๗๕๕๕๐๐๐๒๙๒

วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ซื้อไล้กรองเครื่องฟอกอากาศภายในอาคารผู้โดยสาร
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
อ้างถึง ใบเสนอราคา บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เลขที่ ๑๑๑๐๐๑๖๕๒๔
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อกำหนดรายละเอียดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซื้อไล้กรองเครื่องฟอกอากาศ
ภายในอาคารผู้โดยสาร จำนวน ๓ หน้า
ตามใบเสนอราคาอ้างอิง บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอราคา
ไล้กรองเครื่องฟอกอากาศภายในอาคารผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๔,๒๖๘.๐๐ บาท
(สามแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบ
ด้วยแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ พิจารณาแล้ว ตกลง
ซื้อไล้กรองเครื่องฟอกอากาศภายในอาคารผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๔,๒๖๘.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลารับประกัน
๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับมอบ และขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสือสั่งซื้อฉบับนี้ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันใน
อัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากครบกำหนดจนถึงวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
และส่งมอบงานให้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แล้วเท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ

ให้วันก่อนฉบับนี้แล้ว

(นางสาวเกษกนก หมั่นแสน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปฏิบัติงานแทน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๒-๒๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๒๐

เลขที่โครงการ 66089231059 เลขคุณสมบัติ 660815004458

ลงชื่อ เกษกนก หมั่นแสน

วันที่ 22 / ๘ / 2566

เว็บไซต์ : <http://www.airportthai.co.th>

333 ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 66(0) 2535-1111
โทรสาร : 66(0) 2535-4061, 66(0) 2504-3846
ทลนิยมเลขที่ 0107545000292

333 Cherdwutagard Road, Don Mueang, Bangkok 10210, Thailand
Tel : 66(0) 2535-1111
Fax : 66(0) 2535-4061, 66(0) 2504-3846
Registration No. 0107545000292

E-mail : aotbia@airportthai.co.th

**ข้อกำหนดและรายละเอียดของ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
งานจัดซื้อไส้กรองเครื่องฟอกอากาศภายในอาคารผู้โดยสาร**

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) สาขาทำอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) มีความประสงค์
จะจัดซื้อไส้กรองเครื่องฟอกอากาศภายในอาคารผู้โดยสาร จำนวน 80 แผ่น เพื่อซ่อมเปลี่ยนทดแทนไส้กรองเครื่อง
ฟอกอากาศเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน

2. มาตรฐานที่กำหนด

2.1 ไส้กรองเครื่องฟอกอากาศตามข้อ 1. ต้องเป็นของใหม่ 100% ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็น
ของเก่าเก็บ

2.2 ไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ AAF ต้องสามารถประกอบเข้ากับเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ AAF
รุ่น CYCLONE CAPS-1000V TYPE และใช้งานได้ดี อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความต้องการ

3.1 Pre – Filter AAF AMAIR 300E G4 จำนวน 20 แผ่น


- AVERAGE EFFICIENCY : 30-35% (G4 / MERV 8)
- NOMINAL SIZE : 24"(W) X 24"(H) X 2"(D)
- ACTUAL SIZE : 594(W) X 594(H) X 44(D) MM.
- MEDIA TYPE : NON-WOVEN COTTON SYNTHETIC BLEND
- FRAME MATERIAL : MOISTURE RESISTANT BEVERAGE BOARD
- RATED INITIAL RESISTANCE : ≤ 60 Pa @3,400 CMH

3.2 Carbon Filter AAF AMAIR C-2 G4 จำนวน 20 แผ่น

- AVERAGE EFFICIENCY MERV 7
- NOMINAL SIZE : 24"(W) X 24"(H) X 2"(D)
- ACTUAL SIZE : 594(W) X 594(H) X 44(D) MM.
- MEDIA TYPE : SAAF CARB MEDIA
- FRAME MATERIAL : MOISTURE RESISTANT BEVERAGE BOARD
- RATED INITIAL RESISTANCE : ≤ 100 PA @3,400 CMH

3.3 Medium Filter AAF Varicel II Model C F8 จำนวน 20 แผ่น

- AVERAGE EFFICIENCY : 90-95% (F8 / MERV 14)
- NOMINAL SIZE : 24"(W) X 24"(H) X 4"(D)
- ACTUAL SIZE : 594(W) X 594(H) X 95(D) MM.
- MEDIA TYPE : FIBERGLASS
- FRAME MATERIAL : BEVERAGE BOARD
- RATED INITIAL RESISTANCE : ≤ 150 PA @3,400 CMH



Suntri 22/1/2566

3.4 HEPA Filter AAF AstroCel VXL H13

จำนวน 20 แผ่น

- EFFICIENCY : EN1822 : 99.95% @MPPS (H13)
- EFFICIENCY : IEST : 99.99% @0.3 MICRON
- NOMINAL SIZE : 24"(W) X 24"(H) X 12"(D)
- ACTUAL SIZE : 592(W) X 592(H) X 292(D) MM.
- MEDIA TYPE : FIBERGLASS
- FRAME MATERIAL : PLASTIC
- FACEGUARD MATERIAL : EXPANDED METAL (RAL 9016)
- INITIAL RESISTANCE : ≤260 PA @2,500 CMH

4. การส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุดังกล่าว ตามรายละเอียดข้อกำหนดข้อที่ 1-3 ณ อาคารคลังพัสดุและโรงซ่อมบำรุง ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

5. การจ่ายเงิน

ทอท.จะจ่ายเงินหลังจากผู้ขายส่งมอบพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

6. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่ครบถ้วนตามสัญญา ทอท.จะปรับผู้ขายเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ


7. การรับประกัน

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของพัสดุตามสัญญา อันเนื่องมาจากการใช้งาน ตามปกติวิสัย เป็นเวลา 180 วัน หากในระหว่างการรับประกัน เกิดความชำรุดเสียหายของพัสดุ ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือซ่อมเปลี่ยนใหม่ ภายในระยะเวลา 30 วัน

8. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

8.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

8.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.



9. หลักเกณฑ์...

Handwritten signatures and initials.

9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท.พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา โดยพิจารณาราคาต่อรายการ

.....

คณะผู้จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียด

วสันต์ ศิลปชำนาญ

.....

นายวสันต์ ศิลปชำนาญ
จทบ.7 สรท.ฝปร.ทชม.

✓ วิศรุต จันทร์ฉาย

.....

นายวิศรุต จันทร์ฉาย
วทส.5 สรท.ฝปร.ทชม.

ณัฐพงษ์ วงศ์จักรดี

.....

นายณัฐพงษ์ วงศ์จักรดี
ชทท.4 สรท.ฝปร.ทชม.

