



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
Airports of Thailand Public Company Limited

ที่ ทอท. ๑๑๑๔/๒๕๖๗

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง  สาขาที่ ๐๐๐๐๕  
๒๒๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม

เรียน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด

อ้างอิง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เรื่อง สอบถามรายละเอียด e-bidding เลขที่ ๗RI๑๐-๖๗๑๐๐๑  
งานจ้างทำเคาน์เตอร์พร้อม Chargers สำหรับผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

๑. ตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ประกาศประกวดราคา  
จ้างทำเคาน์เตอร์พร้อม Chargers สำหรับผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๒๗,๘๘๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย  
แปดสิบบาทถ้วน) โดยเปิดให้ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
สามารถสอบถามได้ผ่านทางอีเมล Supply.dmk@airportthai.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  
ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ และ ทอท. จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.airportthai.co.th](http://www.airportthai.co.th)  
และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ และตามหนังสือที่อ้างอิง มีผู้สนใจสอบถามรายละเอียด  
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนั้น

๒. ทอท. ขอเรียนให้ทราบดังนี้

๒.๑ คำถาม พื้นที่ ที่ติดตั้ง มีชิ้นงาน งาน อุปกรณ์ ที่ต้องรื้อออกหรือไม่ ขนาดจำนวน ชนิด  
และการขนย้าย แต่ทั้งนี้การติดตั้งอาจมีการรื้อถอนขึ้นอยู่กับกระบวนการติดตั้งของผู้รับจ้าง

ตอบ เคาน์เตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นของใหม่ทั้งหมด เช่น การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า  
บนฝ้าเพดานเป็นการเดินแนวท่อใหม่ และเคาน์เตอร์ติดตั้งในจุดใหม่เป็นพื้นที่โล่งบริเวณโถงแต่ละอาคาร

๒.๒ คำถาม ถ้ามีการรื้อถอนออก สภาพพื้นที่ต้องทำการซ่อม ตกแต่งหรือไม่

ตอบ ต้องทำการซ่อม ตกแต่ง ตามข้อกำหนดและรายละเอียดในการจัดหาของ ทอท.

ในข้อ ๖.

๒.๓ คำถาม...

๒.๓ คำถาม การเดินท่อร้อยสายไฟ จุดที่เดินท่อ เพดานมีฝ้าเพดานหรือไม่

ตอบ มีฝ้าเพดานเป็นตะแกรงอะลูมิเนียม

๒.๔ คำถาม พื้นที่ติดตั้ง มีการใช้งานของผู้โดยสาร ในตอนเข้าไปติดตั้ง เดินท่อสายไฟหรือไม่

ตอบ พื้นที่ติดตั้งในตอนเข้าไปติดตั้งอาจมีผู้โดยสารใช้งานผ่านพื้นที่ ๆ ติดตั้ง ทั้งนี้

ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการดำเนินการ โดยจัดประชุม วางแผนหารือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในของ ทอท. เพื่อจัดทำแผนเข้าดำเนินการเสนอให้ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. พิจารณออนุมัติก่อนเข้าดำเนินการติดตั้ง

๒.๕ คำถาม จุดจ่ายไฟ ต้องมีการติดตั้งตู้ไฟเพิ่มหรือไม่

ตอบ จุดจ่ายไฟหลักไม่ต้องการติดตั้งตู้ไฟเพิ่มเติม เป็นการติดตั้ง Miniature Circuit Breaker (MCB) ลูกเซอร์กิต วงจรย่อยที่ตู้ Load Center ของเดิม

๒.๖ คำถาม ความสูงเพดานในแต่ละส่วนสูงเท่าไร

ตอบ ความสูงแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับสภาพของจุดติดตั้ง ความสูงจากระดับพื้นถึงฝ้าเพดานโดยเฉลี่ย ๒.๘๐-๔.๐๐ เมตร

๒.๗ คำถาม การเดินท่อสายไฟ สายไฟ ลงมาจากเพดานให้เดินลอย หรือต้องฝังในกำแพง

ตอบ การเดินท่อสายไฟ สายไฟเป็นการเดินลงมาจากเพดาน ให้เดินลอยเกาะผนัง ไม่มีจุดใดเดินท่อร้อยสายด้วยวิธีฝังในกำแพง

๒.๘ คำถาม ในการเข้าทำงานหน้างานต้องมีการปิดพื้นที่หรือ กั้นแฉงปิดพื้นที่หรือไม่, การติดตั้งจะมีเสียงจากเครื่องมือเจาะ ตอก มีผลกับบริเวณหรือไม่, ต้องมีการปิดหน้าพื้นทางเดินหรือไม่, ฝุ่นจากการเจาะ ตอก มีผลกับบริเวณหรือไม่

ตอบ การเข้าทำหน้างานต้องมีการปิดกั้นพื้นที่ เป็นส่วน ๆ ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องประสานกับหน่วยงานของ ทอท.ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนก่อนเข้าปฏิบัติงาน ข้อกำหนดและรายละเอียดในการจัดหาของ ทอท. ในข้อ ๖. โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร หรือ ผู้ปฏิบัติงาน

๒.๙ คำถาม จุดทำงานต้องมีการติดตั้งนั่งร้านหรือไม่

ตอบ ขึ้นอยู่กับวิธีการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

๒.๑๓ คำถาม การเข้าทำงาน พนักงานที่เข้าทำงาน ต้องผ่านการอบรมอะไรบ้าง

ตอบ พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรม ตามระเบียบของ ทอท. และตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง (ตามเอกสารภาคผนวก ๒) ตามข้อกำหนดและรายละเอียดในการจัดหาของ ทอท. ข้อ ๖.

๒.๑๔ คำถาม เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ ต้องส่งรายงานอะไรบ้าง

ตอบ เอกสารที่ต้องส่งมอบ ตามข้อกำหนดและรายละเอียดในการจัดหาของ ทอท.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อรรวรรณ มงคลดาว

(นางอรรวรรณ มงคลดาว)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกท่าอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานแทน  
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายอำนวยความสะดวกท่าอากาศยานดอนเมือง

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๕ ๒๑๕๓

โทรสาร ๐ ๒๕๓๕ ๒๓๑๖